

DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM



Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera

CIF: G28194603

C/ Flora, 3-2ºDcha. 28013 MADRID

Tels.: 91 542 58 64  
91 547 85 01

Fax: 91 559 05 12

E-mail: [informame@aitim.es](mailto:informame@aitim.es)  
[www.aitim.es](http://www.aitim.es)


CERTIFICA:

Que la Empresa BENITO SISTEMAS DE CARPINTERÍA, S.A. ostenta, actualmente el

Sello de Calidad	V-14-07 (Ebania básica - M-58)	de ventanas de madera
------------------	-----------------------------------	-----------------------

para su producción de ventanas de madera, cuyos resultados de ensayo realizados según las normas europeas que se citan a continuación, y cuyas características son las siguientes:

Permeabilidad aire: <b>Clase 4</b>	Estanqueidad agua: <b>Clase E 900</b>	Resistencia al viento: <b>Clase C5</b>
UNE EN 1.026 UNE EN 12.207	UNE EN 1.027 UNE EN 12.208	UNE EN 12.211 UNE EN 12.210
Tipo: 2 hojas abatibles de giro vertical Material: Madera maciza Junta de estanqueidad: perfiles EPDM Herraje: Falleba GU con 3 puntos de cierre Vierteaguas hoja: No tiene Orificios de desagüe: 2 orificios de laterales y uno central de 20 mm de diámetro. Vidrio: 4+4/12/6		
Aislamiento acústico (UNE EN ISO 140-3): 36 (-2; -4) dB Transmitancia térmica (UNE EN ISO 12.567): 1,8 W / (m²k)		



Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM, de 23 de Julio de 2007. Esta certificación avala a la unidad completa ya montada con cerco y hojas con el tipo definido anteriormente y con dimensiones del mismo orden que las de ensayo (1,20 x 1,20 m).


Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil once.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011



Inscrita como Centro de Innovación y Tecnología de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica - CICYT con el nº de Registro 37



Consejo Superior de Arquitectos  
Entidad colaboradora